



VKF Technische Auskunft Nr. 40560

Inhaber /-in

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9404 Rorschacherberg
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

107 - Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von Wärmedämmschichten

Produkt

AMPATOP A BLACK

Beschreibung

Dichtungsbahn aus Glasfaservlies, einseitig kaschiert mit PU-Beschichtung (MA=14-24g/m²), MA=209-229g/m², D=0.2mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

Efectis France, Les Avenieres: Prüfbericht 'EFR-24-000106-HC' (22.03.2024); Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-015-24-AUNE' (10.06.2024), Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-025-25-AUPE' (07.02.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'DoP-31-95-01' (27.06.2025)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1716; EN 13823

Beurteilung

Brandverhalten A2 - s1, d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

